



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7301DO0527

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Kesantär GmbH Märkische Straße 12, D-47809 Krefeld
Produktart <i>product category</i>	Nichtrostende Rohre: Rohr aus nichtrostendem Stahl (7301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohr aus nichtrostendem Stahl für die Trinkwasserinstallation (Werkstoff 1.4404)
Modell <i>model</i>	Kpress Pipe
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 220451 vom 21.12.2023 (DTI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004) UBA BWGL-Metalle (05.03.2025)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	21.12.2028 / 25-0445-WNR

70028-04-A-DE

20.06.2025 Gre B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Kpress Pipe	Fertigungsgruppe: 18 - 54	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Geprüfte Abmessungen gemäß GW 541 (EN 10312 - Reihe 2):

18 x 1,0 mm, 22 x 1,2 mm, 28 x 1,2 mm, 35 x 1,5 mm, 42 x 1,5 mm, 54 x 1,5 mm

